

# Mesto Spišská Stará Ves – stavebný úrad

Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 06001 Kežmarok

č. j. : SÚ 3840/2017 – Ši

V Kežmarku dňa 26. 09. 2017.

## STAVEBNÉ POVOLENIE

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dňa 07.06.2017 podala Východoslovenská distribučná, a. s. so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO 36 599 361, v zastúpení Enerpro, s.r.o., so sídlom Myškovecká č. 6, 040 11 Košice, IČO: 44 324 600, na Mesto Spišská Stará Ves ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Spišská Stará Ves – ulica SNP centrum, úprava NN a DP**“, na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Spišská Stará Ves.

Mesto Spišská Stará Ves ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov, podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokovalo žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 a v súlade s § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### p o v o ľ u j e

**stavbu „, Spišská Stará Ves – ulica SNP centrum, úprava NN a DP“**, na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Spišská Stará Ves,

**stavebníkovi : Východoslovenská distribučná, a. s. so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36 599 361, v zastúpení Enerpro, s.r.o., so sídlom Myškovecká č. 6, 040 11 Košice, IČO: 44 324 600**

Členenie stavby:

- SO 01 – NN kábelové vedenie

Stavba sa nachádza v meste Spišská Stará Ves na uliciach SNP a Štúrova. Predmetom stavby bude kabelizácia existujúcej NN vzdušnej siete - preloženie holých vodičov NN vonkajšieho vedenia do nového NN kábelového vedenia uloženého v zemi.

Kabelizácia NN vzdušného vedenia začína od existujúcej pilierovej istiacej skine SR6-R26 na parcele KN-C č.4958/3 a pokračuje ďalej v chodníku a zeleni pozdĺž ulice SNP po parcelách KN-C č. 4958/4 (KN-E č. 4958/4), 608/3, 608/1, 450,448, 445/1, 444, 415, 441, 453, 437, 434,426/3 (KN-E č. 433/2), 426/1, 427 (KN-E č. 427), 423, 420, 417, 416, 411, 404, 387, 379, 5008, 378, 374/2, 374/1, 375/2, 373, 372/4, 369, 368, 362/5, 343/1, 334/2, 333, 330, 327, 321/3, 321/2, 5007/1 (KN-E č.5007/1), 317 (KN-E č.318/1), 315, 312, 5003, 309, 306, 303, 300/1, 297/1, 296, 292/1, 292/2 až po novú istiacu skriňu SR č.23, ktorá bude umiestnená na parcele KN-C č. 291.

Kabelizácia NN vonkajšieho vedenia ďalej pokračuje po druhej strane ulice SNP od novej istiacej skrine SR č.24 po parcelách KN-C č.5009/1 (KN-E č.5009/2), 172, 171, 166/5, 162, 151/1 (KN-E č. 161/1), 160, 159/8, 158/4, 5009/1, 157, 153, 152, 151, 148, 147, 144, 143, 142, 139, 138, 5017/1, 137, 135, 133,

5009/8, 5009/7, 5009/1, 534, 533, 532, 531, 530, 524/1, 523, 505/6, 505/1 až po novú istiacu skriňu SR č. 36 umiestnenú na parcele KN-C č. 504.

Do trasy projektovaného NN káblového vedenia sa osadia nové pilierové istiace skrine, z ktorých budú napojené existujúce odberné miesta. Projektované istiace skrine budú pilierové.

Súčasťou stavby je aj zriadenie nového NN káblového vedenia na ulici Štúrova medzi novou istiacou skriňou SR č. 18 a SR č.19. Projektované NN vedenie bude uložené v zemi na parcele KN-C č.317 (KN-E č. 318/1, 318/4, 318/3, 313/5, 317/1,317/2).

Po zrealizovaní stavby sa pôvodné NN vzdušné vedenie demontuje.

Projektované NN vedenie v zemi križuje miestne komunikácie. Križovanie asfaltových komunikácií káblom v zemi bude zrealizované kombináciou pretlačania a prekopania tak, aby sa čo najmenej obmedzila premávka.

Stavenisko je dobre prístupné pre mechanizmy a dopravu materiálu po miestnych komunikáciách a štátnej ceste. Po realizácii stavby sa terén uvedie do pôvodného stavu.

### **Stavebníci sú povinní dodržať tieto podmienky:**

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní, akékoľvek zmeny nesmú sa realizovať bez súhlasu stavebného úradu.
2. Pri stavbe dodržať príslušné normy a platné predpisy, najmä ustanovenia stavebného zákona, jeho vykonávacích vyhlášok a zákona o telekomunikáciách.
3. Stavebníci sú povinní dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nespôsobili na cudzích nehnuteľnostiach a na majetku škodu.
4. Spôsob uskutočnenia stavby – dodávateľsky – podľa výberového konania.
5. Stavbu ukončiť v lehote do konca septembra 2020.
6. Pred realizáciou stavby zabezpečia stavebníci vytýčenie a vyznačenie existujúcich verejných rozvodov a sietí u správcov týchto sietí a rozvodov. Umiestnením stavby nesmie dôjsť k porušeniu týchto rozvodov a sietí a k zásahu do ich ochranného pásma.
7. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby bude : 90 000,- eur.
8. Stavebníci oznámia začatie stavby stavebnému úradu.
9. V zmysle § 43 f stavebného zákona stavebník na uskutočnenie stavby použije iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie.
10. Odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie , príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, pričom keďže sa nejedná o drobný stavebný odpad je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov na vlastné náklady (teda nie v rámci poplatku za drobné stavebné a komunálne odpady obci) .
11. Pri nakladaní s nebezpečným odpadom (obaly z náterových hmôt, odpadové laky, farby a pod.) dodržať ustanovenia § 40 zákona o odpadoch ( t. j. hlavne zamedziť ich riedenie a zmiešavanie s inými odpadmi) .
12. Vzniknutý odpad výkopovej zeminy a ornice je pôvodca odpadu povinný využiť pri vlastnej činnosti ( terénne úpravy, obsypy) a nevyužitú zeminu odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenej osobe .
13. Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady tak, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby .
14. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov.
15. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom. Ku žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia navrhovateľ pripojí : geometrický plán na zameranie stavby, príslušné revízne správy, doklady o likvidácii odpadov, ktoré vznikali pri stavbe, certifikáty použitých materiálov.
16. So stavbou (stavebnými prácami) možno započať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť v zmysle § 67 stavebného zákona.
17. Stavebník je povinný dodržať podmienky :

**Mesto Spišská Stará Ves pod č. j. 0253/2017 dňa 16.05.2017.**

- Nemáme námietky k predmetnej stavbe.

**Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva č. j. OU-KK-OSZP-2017/005700/Ká zo dňa 10.05.2017.**

- Odpady vzniknuté stavebnými prácami nie sú drobný stavebný odpad, zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať ich na zhodnotenie, zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch ( zberne, skládky).
- Stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť stavenisko alebo vznikajúce stavebné odpady do takej miery, aby nedochádzalo k úniku odpadov na pozemky v okolí stavby a spaľovaniu horľavého stavebného odpadu.
- Najneskôr ku kolaudačnému konaniu, investor alebo zhotoviteľ stavby predloží orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam ostatných ( napr. obaly z papiera, plastov, kovy, ...) a menezpečných odpadov ( napr. obaly znečistené škodlivinami – skládky odparov Žakovce) vzniknutých pri výstavbe a ich materiálovú bilanciu spolu s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia potvrdené odberateľom odpadov.

**Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody č. j. OU-KK-OSZP-2017/005310-2/Tp zo dňa 26.04.2017.**

- Mechanizmy použité pri výstavbe musia byť v takom technickom stave, aby nedochádzalo k znečisťovaniu životného prostredia
- Neničiť a nepoškodzovať okolitú zeleň
- V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je potrebné postupovať v zmysle zákona 5432002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

**Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán vodnej správy č. j. OU-KK-OSZP-2017/006117-2/Vr zo dňa 19.05.2017.**

- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska vodnej správy nemá k predloženému zámeru pripomienky.

**Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., č. j. P-8413/2017 a O-9119/2017 zo dňa 03.05.2017.**

- Vo vami vyznačenej lokalite sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS a.s. Poprad a realizáciou dôjde k súbehu a križovaniu s našim vedením.
- Upozorňujeme vás s a možnú existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré nie sú v našej správe.
- Pri súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany v najmenšej vzdialenosti od pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany vo vzdialenosti 1,5 m.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadajte o vytýčenie siete v našej správe.
- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky a telefonického dohodnutia termínu s p. Galíkom – voda a s p. Zázvorkom – kanál.
- Pred zasypaním výkopu žiadame prizvať správcu siete, ktorý skontroluje dodržanie uvedených podmienok.
- Pri kolaudácii stavby žiadame odovzdať pracovníkom PVPS, a.s. porealizačné zameranie styku s vedeniami v našej správe v digitálnej forme.
- V prípade nedodržania uvedených podmienok daných vo vyjadrení PVPS a.s. neberie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri opravách porúch na našich zariadeniach.

**Slovak Telekom, a.s., č. j. 6611714413 zo dňa 23.05.2017.**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti porušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti do 09.08.2015, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo

v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná ak v prípade zistil, že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, [stefan.klein@telekom.sk](mailto:stefan.klein@telekom.sk), +421 52 7733845.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách s adu projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK. Bez uzavretia dohoda nie je možné preložiť realizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodou pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

#### **Distribúcia SPP č. j. TD/NS/0437/2017/Hy zo dňa 10.05.2017.**

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenia jeho prevádzky alebo distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie

- plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-eur až 150 000,-eur.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialnosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

**Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, č. j. ASMDpV-5-464/2017 zo dňa 19.04.2017.**

- S vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie súhlasíme bez pripomienok.

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku č. j. ORHZ-KK1-202/2017 zo dňa 04.05.2017.**

- Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konaie súhlasí bez pripomienok.

**Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Stará Ľubovňa č. j. SÚCPSK-SL/127/2017-001 zo dňa 09.05.2017.**

- Predpokladáme, že nové podzemné kábelové rozvody, čo deklarujete aj v žiadosti, nie sú vedené v cestnom telese cesty II/542 až za obrubníkom cesty.
- Upozorňujeme, že musia byť realizované mimo cestného telesa cesty II/542 v takej vzdialenosti, aby nedošlo k poklesuokrajových častí vozovky cesty II/542.
- V prípade ak by došlo k poškodeniu cesty II/542, stavebník je povinný uviesť cestu do pôvodného stavu na vlastné náklady v plnom rozsahu, cesta je v monitorovacom období z dôvodu použitia EÚ prostriedkov na rekonštrukciu
- Stavebník pred začatím realizačných prác a po ich ukončení vyzve nášho zamestnanca Ing. Jozefa Kosturka – č.t. 0905 900 939 na zhodnotenie stavu cesty.
- Stavebník zodpovedá pri realizačných prácach na to, aby sa neznečistovala vozovka cesty II/542.

- Toto stanovisko má platnosť po dobu 2 rokov od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre ďalšie stavebné konanie.

**Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, pod č.j. CS SVP OZ KE 150/2017/16 zo dňa 27.04.2017.**

- Akúkoľvek zmenu projektovej dokumentácie žiadame zaslať na opätovné posúdenie
- Začiatok a ukončenie prác oznámiť na SPDaP Poprad

**Krajský pamiatkový úrad Prešov pod č.j. KPUPO-2017/11891-2/34641/Lk zo dňa 09.05.2017.**

- Vzhľadom k tomuže pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach môže dôjsť k narušeniu doteraz nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, žiadame ohlásenie začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Prešov pracovisko Levoča.
- Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý deň po jeho nájdení a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

32. Zodpovedný projektant : Ing. Stanislav Počuch, elektrotechnik špecialista – projektant el. zariadení, osvedčenie č. 1348/3/2007-EZ-P-E1.1-A – autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 4859 \* A2.

**33. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: zapracované do podmienok pre vydanie stavebného povolenia.**

**Odôvodnenie:**

Dňa 07.06.2017 podala Východoslovenská distribučná, a. s. so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO 36 599 361, v zastúpení Enerpro, s.r.o., so sídlom Myškovecká č. 6, 040 11 Košice, IČO: 44 324 600, na Mesto Spišská Stará Ves ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Spišská Stará Ves – ulica SNP centrum, úprava NN a DP**“, na pozemkoch parc. č. líniová stavba, kat. územie Spišská Stará Ves.

Stavebný úrad v súlade s § 61 a § 62 oznámil začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom správy a v súlade s § 61 ods.2 upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Stavebný úrad zároveň v oznámení upozornil účastníkov že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 – pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Ku stavbe boli zo strany účastníkov konania vznesené námietky a pripomienky a to p. Ing. Markom Popovičom, SNP 128/110, Spišská Stará Ves. Jeho námietke stavebný úrad vyhovel a spoločnosť Enerpro, s.r.o. prepracovala projektovú dokumentáciu aby sa stavbou nezasahovalo do pozemku p. Ing. Popoviča.

Stavebný úrad v rámci stavebného konania preskúmal žiadosť stavebníkov a predloženú dokumentáciu a zistil, že stavba vyhovuje ustanoveniam stavebného zákona a bude v súlade s územným plánom Mesta Spišská Stará Ves. K žiadosti stavebník predložil, plnomocenstvo VSD, správny poplatok bol uhradený v zmysle zák. č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch na Meste Spišská Stará Ves v sume 200 EUR. .

Projektová dokumentácia svojím obsahom i rozsahom spĺňa požiadavky stanovené stav. zákonom a vyhl. č. 453/2000 Z.z. Súhlasné stanoviská ku stavbe vyjadrili : Mesto Spišská Stará Ves pod č. j. 0253/2017 dňa 16.05.2017, Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva č. j. OU-KK-OSZP-2017/005700/Ká zo dňa 10.05.2017, Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody č. j. OU-KK-OSZP-2017/005310-2/Tr zo dňa 26.04.2017, Okresný úrad Kežmarok – odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán vodnej správy č. j. OU-KK-OSZP-2017/006117-2/Vr zo dňa 19.05.2017, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., č. j. P-8413/2017 a O-9119/2017 zo dňa 03.05.2017, Slovak Telekom, a.s., č. j. 6611714413 zo dňa 23.05.2017, Distribúcia SPP č. j. TD/NS/0437/2017/Hy zo dňa 10.05.2017, Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, č. j. ASMdpV-5-464/2017 zo dňa 19.04.2017, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku č. j. ORHZ-KK1-202/2017 zo dňa 04.05.2017, Správa

a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Stará Ľubovňa č. j. SÚCPSK-SL/127/2017-001 zo dňa 09.05.2017, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, pod č.j. CS SVP OZ KE 150/2017/16 zo dňa 27.04.2017, Krajský pamiatkový úrad Prešov pod č.j. KPUPO-2017/11891-2/34641/Lk zo dňa 09.05.2017. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok povolenia, ktoré sú stavebníci povinní dodržať.

Na základe vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

**Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie na Okresný úrad Prešov do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom Mesta Spišská Stará Ves. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom.**



*12. Jozef Harabin*  
Ing. Jozef Harabin  
primátor mesta

#### **Doručí sa:**

1. Východoslovenská distribučná, a. s. so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO 36 599 361, v zastúpení Enerpro, s.r.o., so sídlom Myškovecká č. 6, 040 11 Košice, IČO: 44 324 600

Vyvesené dňa: 30-09-2017  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie vyhlášky

**Mestský úrad**  
061 01 Spišská Stará Ves  
-2-

Zvesené dňa:  
pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil zvesenie vyhlášky

Za správnosť : Ing. Lukáš Šimoňák, č. t. 052/46 85 852